



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

Верхне-Донское управление Ростехнадзора
4й-Трудовой пер, д. 7, Курск, 305040, Телефон: (4712)58-02-71, Факс: (4712) 50-00-69,
E-mail: vdon@gosnadzor.ru, kl_priemnaya@vdon.gosnadzor.ru

305025, г.Курск,
Магистральный проезд, 22В
(место составления акта)

“ 17 ” августа 20 18 г.
(дата составления акта)
11 ч.00 мин

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**
№ K4/570-3494

По адресу/адресам: 305025, г.Курск, Магистральный проезд, 22В
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Верхне-Донского управления
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
Д.В. Рукавицына № K4/570- 3494 от 02.08.2018 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа с углубленным изучением отдельных предметов №56» с 09 час.00мин до 17 час 00 мин
13,14,15,16 августа 2018г. и с 08 час. 00 мин до 11 час 00 мин 17 августа 2018 года (не считая
обеденный перерыв с 12час до 12 час 45 мин).

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 5 рабочих дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Верхне-Донским управлением Ростехнадзора Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Савенков Андрей Александрович ✓ 03.08.2018 г. 16ч 00 мин
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

- Меркулов Михаил Геннадьевич - государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Курской области

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МБОУ «СОШ №56» Савенков Андрей Александрович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Краткая характеристика:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №56», зарегистрировано за основным государственным номером (ОГРН) 1024600963298 от 29.12.2000, поставлено на учет в налоговом органе юридического лица (ИНН) №4630028210.

В соответствии с договором энергоснабжения для категории бюджетных организаций №4670200803 заявленная мощность составляет 198,0 кВт, автономные источники электроснабжения отсутствуют. Энергетический паспорт №01782-Э-013-16-2012 (Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Союз организаций в области энергетических обследований»).

Расчетные счетчики установлены, и опломбированы энергоснабжающей организацией, повреждений не имеют.

В ходе проведения проверки выявлено:

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго России от 13 января 2003 года N 6) (далее – ПТЭЭП), а именно:

№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лицо, допустившее нарушение
1	2	3	4
1	Ответственный за электрохозяйство не имеет соответствующей группы по электробезопасности	ПТЭЭП п.1.2.7	директор МБОУ «СОШ №56» Савенков А.А.
2	Не назначен заместитель ответственного за электрохозяйство из числа руководителей или специалистов	ПТЭЭП п.1.2.3	директор МБОУ «СОШ №56» Савенков А.А.
3	Не представлена однолинейная схема электроснабжения	ПТЭЭП п. 1.8.9	директор МБОУ «СОШ №56» Савенков А.А.
4	Не представлен список работников имеющих право выполнять оперативные переключения, вести оперативные переговоры	ПТЭЭП п.1.5.27	директор МБОУ «СОШ №56» Савенков А.А.
5	Не представлены производственные инструкции по эксплуатации электроустановок	ПТЭЭП п.1.8.1	директор МБОУ «СОШ №56» Савенков А.А.
6	Не представлен перечень технической документации	ПТЭЭП п.1.8.2	директор МБОУ «СОШ №56» Савенков А.А.
7	Не нанесены на дверях, внутренних и наружных сторонах панелей щитов надписи, указывающие назначение присоединения и диспетчерское наименование	ПТЭЭП п.2.2.20, 2.12.5	директор МБОУ «СОШ №56» Савенков А.А.
8	Открыто проложенные заземляющие проводники не	ПТЭЭП п.2.7.7	директор МБОУ «СОШ

защищены от коррозии (не окрашены в черный цвет)	№56» Савенков А.А.
--	--------------------

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
не проверялось

Не выполнен следующий пункт предписания:

не проверялось

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Предписание №К4/570-3494 от 17.08.2018г.

Подписи лиц, проводивших проверку:



Меркулов М. Г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МБОУ «СОШ №56» Савенков Андрей Александрович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 17 ” 08 20 18 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

305025, г.Курск,
Магистральный проезд, 22 В
(место составления предписания)

17 августа 2018г.
(дата составления предписания)

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений обязательных требований безопасности в
электроэнергетике
№ K4/570-3494

На основании распоряжения заместителя руководителя Верхне-Донского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Д.В. Рукавицын

от 02 августа 20 18 г. № K4/570-3494

с 13.08.2018 г. по 17.08.2018 г. была проведена плановая выездная проверка выполнения Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №56» требований законодательства Российской Федерации в сфере государственного энергетического надзора, энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

305025, г.Курск, Магистральный проезд, 22 В

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №56», МБОУ «СОШ №56»
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица)

Лица, проводившие проверку:

№ п.п.	Фамилия, имя, отчество	Должность
1	Меркулов Михаил Геннадьевич	Государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Курской области

(ответственный за проведение проверки)

При проведении проверки присутствовали:

1	Савенков Андрей Александрович	Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №56»
---	-------------------------------	--

фамилия, имя, отчество, должность представителя юридического лица

или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (физического лица)

Сведения о результатах проверки:

Выявлено всего 8 (восемь) нарушения обязательных требований, а именно: Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго России от 13 января 2003 года N 6) (далее – ПТЭЭП).

На основании Акта проверки от 17.08.2018 г. № К4/570-3494, руководствуясь Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» от 30.07.2004 № 401 (с доп. и изм.),

ПРЕДПИСЫВАЮ

Юридическому лицу – Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №56» и его законным представителям организовать устранение выявленных нарушений обязательных требований безопасности в энергетике:

№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения
1	2	3	4
1	Ответственный за электрохозяйство не имеет соответствующей группы по электробезопасности	ПТЭЭП п.1.2.7	до 26.04.2019
2	Не назначен заместитель ответственного за электрохозяйство из числа руководителей или специалистов	ПТЭЭП п.1.2.3	до 26.04.2019
3	Не представлена однолинейная схема электроснабжения	ПТЭЭП п. 1.8.9	до 26.04.2019
4	Не представлен список работников имеющих право выполнять оперативные переключения, вести оперативные переговоры	ПТЭЭП п.1.5.27	до 26.04.2019
5	Не представлены производственные инструкции по эксплуатации электроустановок	ПТЭЭП п.1.8.1	до 26.04.2019
6	Не представлен перечень технической документации	ПТЭЭП п.1.8.2	до 26.04.2019
7	Не нанесены на дверях, внутренних и наружных сторонах панелей щитов надписи, указывающие назначение присоединения и диспетчерское наименование	ПТЭЭП п.2.2.20, 2.12.5	до 26.04.2019
8	Открыто проложенные заземляющие проводники не защищены от коррозии (не окрашены в черный цвет)	ПТЭЭП п.2.7.7	до 26.04.2019

Информацию о выполнении предписания направить в Верхне-Донское управление Ростехнадзора в срок до 26.04.2019 г. почтой по адресу: 305040, г. Курск, 4-й Трудовой пер., 7 и факсимильным сообщением по тел. 8(4712)50-00-69.

Предписание от 17 августа 20 18 г. № К4/570-3494 составлено на 2 страницах в 2 экземплярах.

Подписи должностных лиц (лица), проводивших проверку:

Меркулов М.Г.

ФИО


подпись

С предписанием ознакомлен, экземпляр предписания на руки получен.

Руководитель (представитель) юридического лица или индивидуальный предприниматель (физическое лицо)

Савенков А.А.

ФИО


подпись

17.08.2018 г.

дата

Отметка об отказе от ознакомления с предписанием

ФИО должностного лица (лиц), проводившего проверку

подпись

дата